



162 db 270 napelem panel



DÉMASZ kifizetésű elosztó hálózat (0,4kV)

Tulajdoni határ



Lapostető

AC1: Hensel Mi PV
 Kismegszakító értékek:
 F3: 32A
 F4: 32A
 T2-es típusú AC túlfeszültség védelem
 4p 63 A terheléskapcsoló

Megnevezés:	Fotovoltaikus háztartási kiserőmű csatlakozási terve
Megrendelő:	Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
Tervező:	Gyurkovics Ádám villamosmérnök
Rajzszám:	KFSZ-2016/11-E
Dátum:	2017.11.20.